

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта
(ТТЖТ – филиал РГУПС)

УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «13» июня 2026 г.

№ 24/2026

ИНСТРУКЦИЯ № 001

О МЕРАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЯХ ТТЖТ-ФИЛИАЛА РГУПС

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее - Инструкция) разработана на основе Федерального закона от 22.07.2008г. №13-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 устанавливает требования пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территориях, занимаемых образовательным учреждением, и является обязательной для исполнения всеми его работниками и обучающимися.

Все работники техникума и обучающиеся, должны выполнять требования противопожарного режима, соблюдать меры предосторожности при пользовании электрическими приборами, предметами химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

Руководители подразделений, а также лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях, должны принимать меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима.

1.2. Все работники техникума допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лицам мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность в подразделении, со всеми работниками не реже 1 раза в полгода. Все виды инструктажей регистрируются в журналах учёта проводимых инструктажей.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность в подразделениях несут руководители подразделений, назначенные приказом.

1.4. Лица, виновные в нарушении в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут ответственности в соответствии с действующим законодательством

2. Требования к содержанию территории, зданий и помещений

2.1. Территории, прилегающие к зданиям необходимо содержать в чистоте, запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта, для разведения костров и сжигания отходов.

2.2. Дороги и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть свободными и содержаться в исправном состоянии в любое время года, а зимой очищены от снега и льда.

2.3. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. Все эвакуационные пути и выходы из зданий должны быть свободными.

2.4. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается.

2.5. Все здания учебных корпусов, общежитий и других зданий должны быть обеспечены планами эвакуации, табличками, указывающими пути эвакуации и табличками с телефонами экстренных служб, указателями «Выход» и «Закпасный выход».

2.6. На посту дежурного вахтера должен находиться ручной электрический фонарь (исправный и заряженный) и не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара.

2.7. В кабинетах, в учебных аудиториях и лабораториях следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарных стойках.

2.8. Курение во всех зданиях и на прилегающих территориях категорически запрещено.

2.9. В зданиях запрещено:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- увеличивать число столов в учебных кабинетах, лабораториях сверх их количества, предусмотренных проектом;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (коридоров, лестничных клеток, фойе, вестибюлей и т.д.) горючие материалы;
- устанавливать глухие решётки на окнах помещений, в которых находятся люди, а также лестничных клетках, коридорах;
- загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и прочими предметами, устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
- применять для обогрева помещений нестандартные нагревательные приборы;
- производить обогрев труб систем отопления, водоснабжения и т.п. с применением открытого огня;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легко воспламеняющихся жидкостей, а также сливать легко воспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
- хранить и применять в подвальных и цокольных этажах горючие и легко воспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные вещества и материалы.

3. Требования к электроустановкам

3.1. Электрические сети, используемое электрооборудование и электроустановки должны отвечать требованиям правил устройства и эксплуатации электроустановок и должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкции изготовителя, а по окончании рабочего времени должны обесточиваться, за исключением дежурного освещения и систем противопожарной защиты и оповещения о пожаре.

3.2. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с нарушением изоляции;

- пользоваться неисправленными рубильниками, розетками, электроприборами и нестандартными (самодельными) электронагревательными приборами;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных работ.

4. Требования к пожарному водоснабжению

4.1. Наружные водопроводы противопожарного водоснабжения, находящиеся на территории организации и внутренние водопроводы противопожарного водоснабжения должны содержаться в исправном состоянии и проверяться в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и с составлением акта.

4.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудуются рукавами и стволами, помещёнными в шкафы, а дверцы шкафов должны быть опечатаны.

4.3. Перекатка пожарных рукавов должна производиться не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и с составлением акта.

5. Требования к эксплуатации установок пожарной сигнализации

5.1. Установка пожарной сигнализации (системы сигнализации, оповещения о пожаре, автоматического пожаротушения и дымоудаления) должны содержаться в

автоматическом режиме и постоянно находиться в рабочем состоянии, а на случай отключения электроэнергии должны быть обеспечены (подключёнными) блоками резервного электропитания.

5.2. В случае выхода из строя установок пожарной автоматики дежурный персонал обязан вызвать специалиста, обслуживающего установки пожарной автоматики, для выяснения устранения неисправностей (все неисправности установок пожарной сигнализации должны регистрироваться в специальном журнале).

5.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,6м до извещателей.

6. Требования к первичным средствам пожаротушения

6.1. Здания учебных корпусов, общежитий и вспомогательных сооружений должны оснащаться пожарными кранами и первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормами оснащённости (приложение №1 к Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «О противопожарном режиме в РФ»). Ответственность за обеспечение зданий первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние несут лица за которыми числятся первичные средства пожаротушения.

6.2. Ручные огнетушители размещаются в подставках под огнетушители, на кронштейны, закреплённые на вертикальные конструкции (на высоте 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя) или путём установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами.

6.3. При использовании первичных средств пожаротушения необходимо:

- в случае использования внутреннего пожарного крана необходимо размотать пожарный рукав, проложить его к месту пожара, открыть вентиль крана, направить струю в очаг возгорания;
- при использовании углекислотных огнетушителей необходимо раструб направить на очаг возгорания, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке (при работе к раструбу прикасаться не допускается);
- при использовании порошковых огнетушителей необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить шланг с распылением в очаг пожара.

7. Порядок хранения взрывоопасных веществ и пожароопасных материалов

7.1. На дверях помещений производственного и складского назначения должно быть обозначение их категорий по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

7.2. Не допускается хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами, целлулоида и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

7.3. По окончании занятий необходимо убрать из учебных лабораторий, цехов взрыво-пожароопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

8. Требования к помещениям для проведения массовых мероприятий

8.1. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями «Выход», подключёнными к сети аварийного или эвакуационного выхода.

8.2. Количество людей присутствующих в помещении при проведении массовых мероприятий определяется из расчёта 1 кв. м. а одного человека.

8.3. Все сгораемые декорации сценические оформления должны подвергаться обработке огнезащитным составом с составлением акта (в 2-х экземплярах).

8.4. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющая сертификат соответствия пожарной безопасности. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.д.) они должны быть немедленно обесточены.

8.5. В помещениях для проведения массовых мероприятий запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи, украшать ёлку лёгковоспламеняющимися и горючими материалами;
- полностью гасит свет в помещениях во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми, уменьшат ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах стулья.

8.6. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в исправности первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятий.

9. Порядок осмотра и закрытия зданий и помещений по окончании работы

9.1. Осмотреть и убедиться в исправности электроосвещения, розеток, выключателей электрооборудования и кабелей питания. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом руководителю подразделения и только после полного устранения неполадок и его разрешения приступить к работе. Проветрить помещение кабинета, проверить наличие первичных средств пожаротушения.

9.2. Работник, последним покидающий кабинет (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- проветрить кабинет;
- закрыть все окна;
- освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

9.3. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить руководителя структурного подразделения.

9.4. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочётов, закрывать помещение категорически запрещено.

9.5. После устранения (при необходимости) недочётов сотрудник должен закрыть кабинет, сдать ключ на вахту и расписаться в специальном журнале.

10. Требования при проведении пожароопасных и газозлектросварочных работ

10.1. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количестве, не превышающих сменную потребность.

10.2. Запрещается выполнять работы в вытяжном шкафу, если в нём находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключённой системе вентиляции.

10.3. Газозлектросварочные работы должны быть согласованы в установленном порядке с оформлением наряда -допуска.

10.4. При проведении огневых работ необходимо:

- провентилировать помещение;
- обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, кошмой, ведром с водой);
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся работы, с другими помещениями, открыть окна;

10.5. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворёнными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

11. Порядок действий в случае возникновения пожара

11.1. При обнаружении пожара или признаков горения, или задымления каждый работник обязан:

- сообщить в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного «112» или «101» (при этом нужно назвать точный адрес и место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);

- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей с опасной зоны и тушению пожара с использованием имеющихся первичных средств.

11.2. Действия работников подразделения в случае возникновения пожара должно быть направлено в первую очередь на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.

11.3. Руководители и должностные лица подразделений по прибытию к месту пожара обязаны:

- известить о факте пожара директору техникума и заместителю директора по АХЧ:

- проверить включение в работу автоматической системы оповещения людей о пожаре и немедленно организовать эвакуацию людей из здания, где произошёл пожар;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и остановить работу системы вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с мероприятиями по ликвидации пожара и удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара и организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- по прибытию пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о наличии людей и месте их нахождения (если люди не были эвакуированы), конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойств хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

12. Перечень лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности при пожаре

№	Описание обязанностей	Перечень ответственных
1.	Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещения (информирование)	Руководители подразделения

	руководства	
2.	Организация спасения людей с использованием для этого имеющихся средств	Дежурный персонал, руководители подразделений
3.	Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре)	Дежурный персонал
4.	Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановка агрегатов, аппаратов, перекрывание водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания	Руководители подразделений по согласованию с АХЧ
5.	Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.	Руководители подразделений
6.	Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.	Руководители подразделений, дежурный персонал
7.	Осуществление общего руководства по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны	Руководители подразделений
8.	Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	Руководители подразделений
9.	Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	Руководители подразделений, дежурный персонал
10.	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	Дежурный персонал
11.	Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых или сильнодействующих ядовитых веществ.	Руководители подразделений, зам. директора по АХЧ, дежурный персонал
12.	Информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях	Руководители подразделений, зам. директора по АХЧ,

	объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.	дежурный персонал
13.	Организация привлечения сил и средства объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития	Зам. Директора по АХЧ, руководители подразделений

13. Количество людей, которые одновременно находиться на объекте защиты

- 13.1. Учебный корпус №1 – 500 человек.
- 13.2. Учебно-лабораторный корпус №3- 600 человек.
- 13.3. Учебный корпус №4 – 250 человек.
- 13.4. Учебный корпус №3 – 300 человек.

14. Должностными дежурными лицами в учебных корпусах являются заведующие отделениями, вахтёры (согласно п.393 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020г №1479)

Разработал
Заместитель директора по АХЧ

И.И. Чикида